



Certificado de calidad

Cliente: GASTELUM Y GASTELUM

ELECTRICIDAD SA DE CV

Fecha: 30/06/2017

Certificado No. C0927-013

Numero de lote: C0630

Numero de piezas: 5.000

No. de Parte: HLR 114

Descripción: Conector hermético liquidtight
recto 1-1/4"

Folio de factura: AL8038

Mes de producción: junio

Piezas certificadas: 70

Piezas medidas: 30

HECHO EN MEXICO

Acabado: Bruñido

Equipo de metrología


Calibrador	OK
Micrómetro	
Comparador	
Torquímetro	
Durómetro	
Goniómetro	
Visual	OK

Normas de calidad

- 1.- Acabado: Bruñido
- 2.- Diseño: Cumple con Norma UL 514 B
- 3.- Aplicación: Sujeción hermética para conduit metálico flexible recubierto.
- 4.- Material: Zinc / Aluminio, Magnesio, Antimonio y Cobre (ZAMAC 3)
Norma DT NMX-017-ANCE

SI NO

OK	
OK	
OK	
OK	



CLAVE	MEDIDA		A	B		C		D	
	Pulg.	mm	ROSCA NPSL	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
HLR114	1 1/4	32	1¼-11½	2.000	51	15/16	24	2 1/4	57

Sirva el presente para certificar que la calidad del material, cumple satisfactoriamente con las normas y especificaciones aplicables, habiéndose seguido los procedimientos de fabricación establecidos y efectuado los controles de calidad arriba especificados.

Francisco rios

Audito

Mauricio luna

Aprobo